

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ  
Campus Pinheiral  
Coordenação de Compras e Licitações  
[colic.cpin@ifrj.edu.br](mailto:colic.cpin@ifrj.edu.br)



### ESCLARECIMENTOS

Analisando as observações apresentadas pela empresa Gruger, via e-mail, 10 de Março de 2018, esclarecemos o seguinte:

A empresa apresentou formalmente um pedido de esclarecimento em 10 de Março de 2018, nos seguintes termos:

*"Bom dia!*


*O edital solicita 1 QTA 490A, podemos usar uma chave ATS como substituição? Pois a mesma tem a mesma função que o QTA, conforme segue folder em anexo.*

*Será necessária alguma instalação? Ex: QTA, instalação de gerador, etc.. Desde já agradeço. "*

A pregoeira respondeu a solicitação de esclarecimento, munida de esclarecimento técnico do setor solicitante, em 13 de Março de 2018 às 13:50, nos seguintes termos:

*"Pode ser usada uma chave compatível de mesma capacidade, desde que abrigada em uma quadro ( painel)."*

Pinheiral, 13 de Março de 2018.

  
Shayane Fernanda Santos Cruz  
Pregoeiro(a)

Shayane Fernanda Santos Cruz  
Assistente em Administração  
IFRJ Campus N.º Peçanha - Pinheiral  
SIAPE nº.: 234316 - 4