

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ  
Campus Pinheiral  
Coordenação de Compras e Licitações  
[colic.cpin@ifrj.edu.br](mailto:colic.cpin@ifrj.edu.br)



### ESCLARECIMENTOS

Analisando as observações apresentadas pela empresa Gruger, via e-mail, 14 de Março de 2018, esclarecemos o seguinte:

A empresa apresentou formalmente um pedido de esclarecimento em 14 de Março de 2018, nos seguintes termos:

"Bom dia!


Será necessária as instalações do gerador e do Q.T.A? Se sim, quais as distâncias dos cabos?

Fico no aguardo.

A pregoeira respondeu a solicitação de esclarecimento, munida de esclarecimento técnico do setor solicitante, em 14 de Março de 2018 às 14:00, nos seguintes termos:

" Não, pois o gerador já está posicionado a uma distância de 1 Metro do QTA. E os cabos já estão passados. Será feita apenas a substituição do QTA existente."

Pinheiral, 14 de Março de 2018.

  
Shayane Fernanda Santos Cruz  
Pregoeiro(a)

Shayane Fernanda Santos Cruz  
Assistente em Administração  
IFRJ Campus Nilo Peçanha - Pinheira  
SIAPE nº.: 234316 - 4